

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ74.В.00028/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0004453

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХПЛАСТ» (ООО «ИНТЕХПЛАСТ»);
 Место нахождения: 344064, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Вавилова, дом 63А
 ОГРН: 1026103717243. Телефон: +78632688788, E-mail: v.intehplast@intehplast.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХПЛАСТ» (ООО «ИНТЕХПЛАСТ»);
 Место нахождения: 344064, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Вавилова, дом 63В, лит. X
 ОГРН: 1026103717243. Телефон: +78632688788, E-mail: intehplast@intehplast.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 187021, Россия, область Ленинградская, Тосненский район, городской поселок Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10, корпус 1, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +78125078375, E-mail: info@szrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Дверь противопожарная «КАПЕЛЬ» тип согласно приложению № 1 на
 1 листе (бланк № 0004397), выпускаемая по ТУ 16.23.11-006-53518671- код ОК 005 (ОКП):
 2019. Серийный выпуск.

ОКПД-2: 16.23.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4418 20

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ), тип заполнения проемов в противопожарных преградах - 2 (предел огнестойкости EI 30 по ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № RA.RU.21HM93-088/06-2019 от 18.06.2019, ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ», аттестат аккредитации RA.RU.21HM93; Акт анализа состояния производства № 042-СС/05-2019 от 06.05.2019, "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.06.2019 по 17.06.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.В. Брусникин
инженер, экспертС.Н. Лесни
инженер, эксперт

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ74.В.00028/19

(обязательная сертификация)
Приложение №1

№ 0004397

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
16.23.11 4418 20	Дверь противопожарная «КАПЕЛЬ» тип:	ТУ 16.23.11-006-53518671-2019
	ДПГ КАПЕЛЬ ГЛАДКАЯ (глухая, одностворчатая, размер по высоте – от 1400 мм до 2400 мм, по ширине от 600 до 1150 мм и двухстворчатая, по высоте – от 1400 мм до 2400 мм, по ширине – от 1200 до 2100 мм, толщина полотна не менее 42 мм);	
	ДПО КАПЕЛЬ ГЛАДКАЯ (со светопрозрачным заполнением* до 25% от площади дверного проема в свету) одностворчатая, габаритные размеры по высоте – от 1400 мм до 2400 мм, по ширине - от 600 до 1150 мм и двухстворчатая, по высоте – от 1400 мм до 2400 мм, по ширине – от 1200 до 2100 мм, толщина полотна не менее 42 мм).	
	*светопрозрачное заполнение – стекло огнестойкое многослойное FC 30 (Fire Cristal), ТУ 23.19.9-001-31586614-2018 (ООО «МПК»).	



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ

(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ

В.В. Брусникин
инициалы, фамилия

С.Н. Лесин
инициалы, фамилия